

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My Draka Kabely, s.r.o.

Třebíčská 777/99
594 01 Velké Meziříčí
Česká republika
IČO: 61251071

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek: Vodič pro vnitřní instalace

Typ: H05V2-K

Výrobce: Draka Kabely s.r.o.
Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí, Česko

Výrobek H05V2-K je určen k pohyblivému uložení pro přístrojové vedení a rozvodné stanice, kde provozní teplota může dosahovat +90°C.

Způsob posouzení shody: NV 17/2003 Sb. v platném znění, zákon 22/1997 Sb. v platném znění

Předmět tohoto prohlášení je ve shodě s nařízením vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami

HD 21.7 S2

Doplňující informace: EZÚ AO 201, Pod lisem 129, 171 02 Praha 8, IČO 00001481 udělil certifikátem č. 6060002 výrobku H05V2-K licenci pro užívání značky HAR.

Rok vydání CE: 2015

Místo vydání: Velké Meziříčí

Jméno: ing. Miroslav Trojan

Datum vydání: 7.7.2015

Funkce: jednatel společnosti

Podpis:

