

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My Draka Kabely, s.r.o.

Třebíčská 777/99  
594 01 Velké Meziříčí  
Česká republika  
IČO: 61251071

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

**Výrobek:** Vodič pro vnitřní instalace

**Typ:** H05V2-U

**Výrobce:** Draka Kabely s.r.o.  
Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí, Česko

**Výrobek H05V2-U je určen k pevnému uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice, kde provozní teplota může dosahovat +90°C.**

**Způsob posouzení shody:** NV 17/2003 Sb. v platném znění, zákon 22/1997 Sb. v platném znění a NV 163/2002 Sb. v platném znění

Předmět tohoto prohlášení je ve shodě s nařízením vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

**Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami**

**HD 21.7 S2**

**Doplňující informace:** EZÚ AO 201, Pod lisem 129, 171 02 Praha 8, IČO 00001481 udělil certifikátem č. 6070002 výrobku H05V2-U licenci pro užívání značky HAR.

**Rok vydání CE:** 2015

**Místo vydání:** Velké Meziříčí

**Jméno:** ing. Miroslav Trojan

**Datum vydání:** 7.7.2015

**Funkce:** jednatel společnosti

**Podpis:**

